

Šildymo dienų skaičius: 31  
 Vidutinė lauko oro temperatūra: 0.06 °C  
 Dienolaiapsniai 556.14  
 Šilumos kaina su PVM: 0.08055

UAB "Rietavo komunalinis ūkis"

2018 Gruodis

Pastatų grupės pagal šilumos suvartojimą	Namų aukštai	Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos kiekis				Apmokestinta šiluma šildymui gyventojams	Centralizuotai šildomų butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams (su PVM)	Mokėjimai už šilumą 1 m <sup>2</sup> ploto šildymui (su PVM)	Šilumos suvartojimas 60 m <sup>2</sup> ploto buto šildymui	Mokėjimai už šilumą 60 m <sup>2</sup> ploto buto šildymui (su PVM)
					lš viso	Karštam vandeniui ruošti	Karšto vandens temp. palaikymui	Patalpų šildymui							
					<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>							
Mažai	3	Plungės g. 16	16	1974	16.467	1.283	3.414	11.770	11.770	1378.90	8.5355	0.08055	0.69	512.13	41.25
	4	Daržų g. 30	23	1985	18.640	1.541	4.783	12.315	12.315	1419.35	8.6766	0.08055	0.70	520.60	41.93
	4	Daržų g. 22	21	1974	14.326	1.447	3.670	9.209	9.209	1052.09	8.7534	0.08055	0.71	525.20	42.30
	4	Vatušių g. 22A	24	1982	16.599	1.770	2.320	12.509	12.509	1428.24	8.7585	0.08055	0.71	525.51	42.33
	4	Daržų g. 32	24	1986	17.487	2.564	2.236	12.687	12.687	1410.64	8.9941	0.08055	0.72	539.65	43.47
	4	Daržų g. 26	22	1979	16.156	1.322	3.613	11.221	11.221	1055.78	10.6282	0.08055	0.86	637.69	51.37
	2	Vatušių g. 24	8	1982	7.561	0.928	1.138	5.495	5.495	514.89	10.6719	0.08055	0.86	640.32	51.58
	3	Vatušių g. 22	12	1979	10.857	1.992	0.951	7.914	7.914	739.50	10.7022	0.08055	0.86	642.13	51.72
	4	Daržų g. 24	19	1976	17.225	1.491	3.820	11.914	11.914	1055.36	11.2889	0.08055	0.91	677.34	54.56
	4	Daržų g. 34 1-12	12	1989	8.374	0.000	0.000	8.374	8.374	704.12	11.8929	0.08055	0.96	713.57	57.48
	4	Žemaitės g. 4	32	1968	22.185	1.921	1.661	18.604	18.604	1509.96	12.3206	0.08055	0.99	739.23	59.55
	4	Daržų g. 34 13-24	12	1989	8.803	0.000	0.000	8.803	8.803	704.56	12.4943	0.08055	1.01	749.66	60.39
	3	Parko g. 1	19	1974	18.318	0.000	0.000	18.318	18.318	1385.63	13.2200	0.08055	1.06	793.20	63.89
3	Ramybės g. 15	9	1993	8.084	0.922	0.960	6.202	6.202	455.04	13.6287	0.08055	1.10	817.72	65.87	
2	Žemaitės g. 7	10	1972	9.541	0.000	0.000	9.541	9.541	645.40	14.7831	0.08055	1.19	886.98	71.45	
Vidutiniškai	4	Daržų g. 28	22	1982	17.395	0.000	0.000	17.395	17.395	1050.92	16.5523	0.08055	1.33	993.14	80.00
	4	Žemaitės g. 3A	12	1990	13.373	0.000	0.000	13.373	13.373	711.44	18.7974	0.08055	1.51	1127.84	90.85
	3	Parko g. 3	17	1976	30.986	1.698	4.122	25.166	25.166	1308.50	19.2327	0.08055	1.55	1153.96	92.95
	4	Žemaitės g. 5A	12	1991	18.294	0.612	3.669	14.013	14.013	704.85	19.8813	0.08055	1.60	1192.88	96.09
	2	Kulių g. 26	4	1986	6.679	0.000	0.000	6.679	6.679	323.52	20.6432	0.08055	1.66	1238.59	99.77
	2	Kulių g. 24	5	1972	6.619	0.000	0.000	6.619	6.619	316.92	20.8860	0.08055	1.68	1253.16	100.94
	2	Daržų g. 5	6	1989	9.753	0.510	2.621	6.623	6.623	316.73	20.9096	0.08055	1.68	1254.57	101.06
	5	Plungės g. 20	25	1978	41.129	1.071	-0.144	40.202	40.202	1902.06	21.1360	0.08055	1.70	1268.16	102.15
	3	Žalioji g. 23	11	1974	20.655	0.663	0.210	19.782	19.782	924.52	21.3971	0.08055	1.72	1283.82	103.41
4	Ivinskio g. 3	4	1978	3.624	0.000	0.000	3.624	3.624	161.46	22.4452	0.08055	1.81	1346.71	108.48	
3	Plungės g. 18	26	1961	24.726	0.833	0.240	23.654	23.654	981.50	24.0996	0.08055	1.94	1445.97	116.47	
Daug	2	Kulių g. 1	8	1890	9.480	0.000	0.000	9.480	9.480	371.89	25.4925	0.08055	2.05	1529.55	123.21
	2	Daržų g. 7	3	1988	4.990	0.000	0.000	4.990	4.990	173.37	28.7841	0.08055	2.32	1727.05	139.11
Labai daug	2	Birutės g. 4	4	1968	5.206	0.255	0.118	4.833	4.833	130.66	36.9869	0.08055	2.98	2219.22	178.76
	2	Kulių g. 32-4	1	1988	2.065	0.000	0.179	1.885	1.885	48.42	38.9343	0.08055	3.14	2336.06	188.17

- I. Daugiabučiai suvartojantys mažiausiai šilumos (naujos statybos, kokybiški namai)
- II. Daugiabučiai suvartojantys mažai arba vidutiniškai šilumos (naujos statybos ir kiti kažkiek taupantys šilumą namai)
- III. Daugiabučiai suvartojantys daug šilumos (senos statybos nerenovuoti namai)
- IV. Daugiabučiai suvartojantys labai daug šilumos (senos statybos, labai prastos šiluminės izoliacijos namai)