

Šildymo dienų skaičius: 31
 Vidutinė lauko oro temperatūra: 3.05 °C
 Dienolaipsniai 463.45
 Šilumos kaina su PVM: 0.07540

UAB "Rietavo komunalinis ūkis"

2019 Gruodis

Pastatų grupės pagal šilumos suvartojimą	Namų aukštai	Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos kiekis				Apmokestinta šiluma šildymui gyventojams	Centralizuotai šildomų butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams (su PVM)	Mokėjimai už šilumą 1 m ² ploto šildymui (su PVM)	Šilumos suvartojimas 60 m ² ploto buto šildymui	Mokėjimai už šilumą 60 m ² ploto buto šildymui (su PVM)							
					Iš viso	Karštam vandeniui ruošti	Karšto vandens temp. palaikymui	Patalpų šildymui								MWh	m ²	kWh/m ²	Eur/MWh	Eur/m ²	kWh/mén	Eur/mén
Mažai	3	Plungės g. 16	16	1974	14.109	1.375	3.558	9.176	9.176	1378.90	6.6548	0.07540	0.50	399.29	30.11							
	4	Daržų g. 30	23	1985	15.944	2.046	4.307	9.591	9.591	1419.35	6.7573	0.07540	0.51	405.44	30.57							
	4	Vatušių g. 22A	24	1982	14.192	1.631	2.132	10.429	10.429	1428.24	7.3022	0.07540	0.55	438.13	33.04							
	3	Vatušių g. 22	12	1979	8.237	1.879	0.711	5.646	5.646	739.50	7.6352	0.07540	0.58	458.11	34.54							
	4	Daržų g. 32	24	1986	15.472	2.274	2.078	11.120	11.120	1410.64	7.8829	0.07540	0.59	472.97	35.66							
	4	Daržų g. 22	21	1974	13.253	1.341	3.525	8.387	8.387	1052.09	7.9718	0.07540	0.60	478.31	36.06							
	4	Daržų g. 26	22	1979	14.160	1.281	3.602	9.277	9.277	1055.78	8.7865	0.07540	0.66	527.19	39.75							
	2	Vatušių g. 24	8	1982	6.536	0.484	1.152	4.900	4.900	514.89	9.5157	0.07540	0.72	570.94	43.05							
	4	Daržų g. 34 1-12	12	1989	6.998	0.000	0.000	6.998	6.998	704.12	9.9386	0.07540	0.75	596.32	44.96							
	3	Ramybės g. 15	9	1993	6.375	0.513	1.202	4.659	4.659	455.04	10.2389	0.07540	0.77	614.33	46.32							
	4	Daržų g. 24	19	1976	17.012	1.796	3.788	11.427	11.427	1055.36	10.8279	0.07540	0.82	649.67	48.99							
	4	Žemaitės g. 4	32	1968	20.247	1.727	1.583	16.937	16.937	1509.96	11.2168	0.07540	0.85	673.01	50.74							
	3	Parko g. 1	19	1974	16.270	0.000	0.000	16.270	16.270	1385.63	11.7420	0.07540	0.89	704.52	53.12							
	4	Daržų g. 34 13-24	12	1989	8.408	0.000	0.000	8.408	8.408	704.56	11.9337	0.07540	0.90	716.02	53.99							
	2	Kulių g. 24	5	1972	4.242	0.000	0.000	4.242	4.242	316.92	13.3854	0.07540	1.01	803.12	60.56							
4	Žemaitės g. 3A	12	1990	9.893	0.000	0.000	9.893	9.893	711.44	13.9059	0.07540	1.05	834.35	62.91								
4	Daržų g. 28	22	1982	14.642	0.000	0.000	14.642	14.642	1050.92	13.9326	0.07540	1.05	835.95	63.03								
2	Žemaitės g. 7	10	1972	9.442	0.000	0.000	9.442	9.442	645.40	14.6297	0.07540	1.10	877.78	66.18								
Vidutiniškai	5	Plungės g. 20	25	1978	35.060	1.326	0.793	32.941	32.941	1902.06	17.3188	0.07540	1.31	1039.13	78.35							
	2	Daržų g. 5	6	1989	8.204	0.408	2.139	5.657	5.657	316.73	17.8615	0.07540	1.35	1071.69	80.81							
	3	Parko g. 3	17	1976	30.459	1.479	3.905	25.075	25.075	1308.50	19.1629	0.07540	1.44	1149.77	86.69							
	4	Žemaitės g. 5A	12	1991	16.944	0.561	2.687	13.696	13.696	704.85	19.4316	0.07540	1.47	1165.90	87.91							
	3	Žalioji g. 3	11	1974	18.698	0.306	0.050	18.342	18.342	924.52	19.8395	0.07540	1.50	1190.37	89.75							
	3	Plungės g. 18	26	1961	21.592	0.912	0.529	20.151	20.151	981.50	20.5305	0.07540	1.55	1231.83	92.88							
Daug	2	Kulių g. 26	4	1986	5.453	0.000	0.000	5.453	5.453	254.41	21.4351	0.07540	1.62	1286.11	96.97							
	2	Kulių g. 1	8	1890	9.480	0.000	0.000	9.480	9.480	371.89	25.4925	0.07540	1.92	1529.55	115.33							
	2	Daržų g. 7	3	1988	4.763	0.000	0.000	4.763	4.763	173.37	27.4707	0.07540	2.07	1648.24	124.28							
	2	Kulių g. 32-4	1	1988	1.766	0.000	0.385	1.382	1.382	48.42	28.5341	0.07540	2.15	1712.05	129.09							
Labai daug	4	Ivinskio g. 3	4	1978	4.723	0.000	0.000	4.723	4.723	161.46	29.2518	0.07540	2.21	1755.11	132.34							
	2	Birutės g. 4	4	1968	5.294	0.204	0.267	4.823	4.823	130.66	36.9106	0.07540	2.78	2214.64	166.98							
	2	Kulių g. 28-7	1	1986	2.621	0.153	0.668	1.799	1.799	47.06	38.2342	0.07540	2.88	2294.05	172.97							

- I. Daugiabučiai suvartojantys mažiausiai šilumos (naujos statybos, kokybiški namai)
- II. Daugiabučiai suvartojantys mažai arba vidutiniškai šilumos (naujos statybos ir kiti kažkiek taupantys šilumą namai)
- III. Daugiabučiai suvartojantys daug šilumos (senos statybos nerenovuoti namai)
- IV. Daugiabučiai suvartojantys labai daug šilumos (senos statybos, labai prastos šiluminės izoliacijos namai)