

Šildymo dienų skaičius: 17
 Vidutinė lauko oro temperatūra: 10.42 °C
 Dienolaiapsniai: 128.86
 Šilumos kaina su PVM: 0.07000

UAB "Rietavo komunalinis ūkis"

2020 Spalis

Pastatų grupės pagal šilumos suvartojimą	Namo aukštai	Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos kiekis				Apmokestinta šiluma šildymui gyventojams	Centralizuotai šildomų butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams (su PVM)	Mokėjimai už šilumą 1 m ² ploto šildymui (su PVM)	Šilumos suvartojimas 60 m ² ploto buto šildymui	Mokėjimai už šilumą 60 m ² ploto buto šildymui (su PVM)
					iš viso	Karštam vandeniui ruošti	Karšto vandens temp. palaikymui	Patalpų šildymui							
					<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>							
			<i>vnt.</i>	<i>metai</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>m²</i>	<i>kWh/m²</i>	<i>Eur/kWh</i>	<i>Eur/m²</i>	<i>kWh/mėn</i>	<i>Eur/mėn</i>
Mažai	3	Vatušių g. 22	12	1979	4.488	1.548	1.356	1.583	1.583	739.50	2.1412	0.07000	0.15	128.47	8.99
	4	Daržų g. 26	22	1979	8.029	1.473	4.234	2.322	2.322	1055.78	2.1994	0.07000	0.15	131.97	9.24
	4	Daržų g. 30	23	1985	9.238	1.808	4.051	3.379	3.379	1419.35	2.3807	0.07000	0.17	142.84	10.00
	4	Daržų g. 32	24	1986	8.567	2.207	2.836	3.524	3.524	1410.64	2.4980	0.07000	0.17	149.88	10.49
	4	Daržų g. 24	19	1976	7.739	1.578	3.175	2.987	2.987	1055.36	2.8302	0.07000	0.20	169.81	11.89
	2	Vatušių g. 24	8	1982	3.582	1.121	0.998	1.463	1.463	514.89	2.8423	0.07000	0.20	170.54	11.94
	4	Žemaitės g. 4	34	1968	8.861	1.894	1.759	5.208	5.208	1509.96	3.4492	0.07000	0.24	206.95	14.49
	4	Žemaitės g. 3A	12	1990	2.667	0.000	0.000	2.667	2.667	711.44	3.7487	0.07000	0.26	224.92	15.74
	3	Ramybės g. 15	9	1993	3.346	0.607	1.017	1.721	1.721	455.04	3.7830	0.07000	0.26	226.98	15.89
	4	Žemaitės g. 5A	12	1991	6.295	0.765	2.056	3.474	3.474	704.85	4.9293	0.07000	0.35	295.76	20.70
	5	Plungės g. 20	25	1978	11.618	1.428	0.605	9.585	9.585	1902.06	5.0393	0.07000	0.35	302.36	21.17
	2	Daržų g. 5	6	1989	4.124	0.408	2.066	1.650	1.650	316.73	5.2109	0.07000	0.36	312.65	21.89
	4	Daržų g. 34 1-12	12	1989	3.785	0.000	0.000	3.785	3.785	704.12	5.3756	0.07000	0.38	322.54	22.58
	2	Kulių g. 24	5	1972	1.303	0.000	0.000	1.303	1.303	236.17	5.5151	0.07000	0.39	330.91	23.16
	3	Parko g. 3	17	1976	12.370	0.612	4.366	7.392	7.392	1308.50	5.6492	0.07000	0.40	338.95	23.73
	3	Parko g. 1	19	1974	8.139	0.000	0.000	8.139	8.139	1385.63	5.8739	0.07000	0.41	352.43	24.67
	4	Daržų g. 28	22	1982	6.289	0.000	0.000	6.289	6.289	1050.92	5.9843	0.07000	0.42	359.06	25.13
	3	Plungės g. 18	26	1961	7.897	1.022	0.566	6.309	6.309	994.31	6.3453	0.07000	0.44	380.72	26.65
	2	Kulių g. 26	4	1986	2.220	0.000	0.000	2.220	2.220	323.52	6.8629	0.07000	0.48	411.78	28.82
	4	Daržų g. 34 13-24	12	1989	4.928	0.000	0.000	4.928	4.928	704.56	6.9944	0.07000	0.49	419.67	29.38
	2	Žemaitės g. 7	10	1972	5.321	0.000	0.000	5.321	5.321	645.40	8.2445	0.07000	0.58	494.67	34.63
	2	Kulių g. 28-7	1	1986	1.267	0.153	0.720	0.394	0.394	47.06	8.3719	0.07000	0.59	502.31	35.16
4	Ivinskio g. 3	4	1978	1.353	0.000	0.000	1.353	1.353	161.46	8.3798	0.07000	0.59	502.79	35.20	
3	Žalioji g. 23	11	1974	8.073	0.204	0.050	7.819	7.819	910.82	8.5846	0.07000	0.60	515.07	36.06	
2	Daržų g. 7	3	1988	1.703	0.000	0.000	1.703	1.703	173.37	9.8241	0.07000	0.69	589.44	41.26	
2	Kulių g. 32-4	1	1988	0.927	0.000	0.402	0.525	0.525	48.42	10.8422	0.07000	0.76	650.53	45.54	
2	Kulių g. 1	8	1890	4.361	0.000	0.000	4.361	4.361	371.89	11.7266	0.07000	0.82	703.60	49.25	
Vidutiniškai	2	Birutės g. 4	5	1968	2.917	0.153	0.250	2.514	2.514	130.66	19.2396	0.07000	1.35	1154.38	80.81

- I. Daugiabučiai suvartojantys mažiausiai šilumos (naujos statybos, kokybiški namai)
- II. Daugiabučiai suvartojantys mažai arba vidutiniškai šilumos (naujos statybos ir kiti kažkiek taupantys šilumą namai)
- III. Daugiabučiai suvartojantys daug šilumos (senos statybos nerenovuoti namai)
- IV. Daugiabučiai suvartojantys labai daug šilumos (senos statybos, labai prastos šiluminės izoliacijos namai)