

Šildymo dienų skaičius: 31
 Vidutinė lauko oro temperatūra: 1.21 °C
 Dienolaiapsniai: 520.49
 Šilumos kaina su PVM: 0.07380

UAB "Rietavo komunalinis ūkis"

2020 Gruodis

Pastatų grupės pagal šilumos suvartojimą	Namų aukštai	Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos kiekis				Apmokestinta šiluma šildymui gyventojams	Centralizuotai šildomų butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams (su PVM)	Mokėjimai už šilumą 1 m ² ploto šildymui (su PVM)	Šilumos suvartojimas 60 m ² ploto buto šildymui	Mokėjimai už šilumą 60 m ² ploto buto šildymui (su PVM)							
					Iš viso	Karštam vandeniui ruošti	Karšto vandens temp. palaikymui	Patalpų šildymui								MWh	m ²	kWh/m ²	Eur/MWh	Eur/m ²	kWh/mén	Eur/mén
Mažai	3	Plungės g. 16	16	1974	14.938	1.055	3.543	10.340	10.340	1378.90	7.4989	0.07380	0.55	449.93	33.20							
	4	Vatušių g. 22A	24	1982	15.429	1.847	2.067	11.515	11.515	1428.24	8.0621	0.07380	0.59	483.73	35.70							
	4	Daržų g. 32	24	1986	17.019	2.500	2.836	11.682	11.682	1410.64	8.2815	0.07380	0.61	496.89	36.67							
	3	Vatušių g. 22	12	1979	9.433	1.655	1.356	6.421	6.421	739.50	8.6833	0.07380	0.64	521.00	38.45							
	4	Daržų g. 30	23	1985	18.963	2.027	4.051	12.885	12.885	1419.35	9.0782	0.07380	0.67	544.69	40.20							
	4	Daržų g. 22	21	1974	14.921	1.185	3.689	10.047	10.047	1052.09	9.5496	0.07380	0.70	572.98	42.29							
	4	Daržų g. 26	22	1979	15.938	1.497	4.234	10.207	10.207	1055.78	9.6674	0.07380	0.71	580.05	42.81							
	4	Daržų g. 24	19	1976	16.626	1.587	3.175	11.864	11.864	1055.36	11.2421	0.07380	0.83	674.53	49.78							
	4	Daržų g. 34 1-12	12	1989	8.064	0.000	0.000	8.064	8.064	704.12	11.4526	0.07380	0.85	687.16	50.71							
	3	Ramybės g. 15	9	1993	7.356	0.776	1.017	5.563	5.563	455.04	12.2260	0.07380	0.90	733.56	54.14							
	2	Vatušių g. 24	8	1982	7.821	0.525	0.998	6.297	6.297	514.89	12.2303	0.07380	0.90	733.82	54.16							
	4	Daržų g. 34 13-24	12	1989	9.293	0.000	0.000	9.293	9.293	704.56	13.1898	0.07380	0.97	791.39	58.40							
	3	Parko g. 1	19	1974	18.288	0.000	0.000	18.288	18.288	1385.63	13.1983	0.07380	0.97	791.90	58.44							
	4	Žemaitės g. 4	32	1968	23.832	1.945	1.759	20.128	20.128	1509.96	13.3304	0.07380	0.98	799.82	59.03							
2	Žemaitės g. 7	10	1972	9.660	0.000	0.000	9.660	9.660	645.40	14.9675	0.07380	1.10	898.05	66.28								
Vidutiniškai	4	Žemaitės g. 3A	12	1990	11.311	0.000	0.000	11.311	11.311	711.44	15.8980	0.07380	1.17	953.88	70.40							
	4	Daržų g. 28	22	1982	16.789	0.000	0.000	16.789	16.789	1050.92	15.9755	0.07380	1.18	958.53	70.74							
	3	Parko g. 3	17	1976	26.592	0.969	4.366	21.257	21.257	1308.50	16.2453	0.07380	1.20	974.72	71.93							
	4	Žemaitės g. 5A	12	1991	16.147	0.918	2.056	13.173	13.173	704.85	18.6896	0.07380	1.38	1121.38	82.76							
	5	Plungės g. 20	25	1978	38.126	1.581	0.605	35.940	35.940	1902.06	18.8954	0.07380	1.39	1133.72	83.67							
	2	Kulių g. 24	5	1972	4.492	0.000	0.000	4.492	4.492	236.17	19.0206	0.07380	1.40	1141.24	84.22							
	2	Daržų g. 5	6	1989	8.611	0.510	2.066	6.035	6.035	316.73	19.0542	0.07380	1.41	1143.25	84.37							
	2	Kulių g. 26	4	1986	7.575	0.000	0.000	7.575	7.575	387.80	19.5333	0.07380	1.44	1172.00	86.49							
	3	Žalioji g. 23	11	1974	21.578	0.357	0.050	21.171	21.171	910.82	23.2439	0.07380	1.72	1394.63	102.92							
Daug	4	Ivinskio g. 3	4	1978	3.885	0.000	0.000	3.885	3.885	161.46	24.0617	0.07380	1.78	1443.70	106.55							
	3	Plungės g. 18	26	1961	26.124	1.044	0.566	24.515	24.515	994.31	24.6550	0.07380	1.82	1479.30	109.17							
	2	Kulių g. 1	8	1890	9.454	0.000	0.000	9.454	9.454	371.48	25.4509	0.07380	1.88	1527.05	112.70							
	2	Daržų g. 7	3	1988	5.017	0.000	0.000	5.017	5.017	173.37	28.9387	0.07380	2.14	1736.32	128.14							
	2	Kulių g. 28-7	1	1986	2.435	0.204	0.720	1.511	1.511	47.06	32.1012	0.07380	2.37	1926.07	142.14							
Labai daug	2	Kulių g. 32-4	1	1988	2.047	0.000	0.402	1.645	1.645	48.42	33.9711	0.07380	2.51	2038.26	150.42							
	2	Birutės g. 4	4	1968	5.522	0.051	0.250	5.221	5.221	130.66	39.9575	0.07380	2.95	2397.45	176.93							

- I. Daugiabučiai suvartojantys mažiausiai šilumos (naujos statybos, kokybiški namai)
- II. Daugiabučiai suvartojantys mažai arba vidutiniškai šilumos (naujos statybos ir kiti kažkiek taupantys šilumą namai)
- III. Daugiabučiai suvartojantys daug šilumos (senos statybos nerenovuoti namai)
- IV. Daugiabučiai suvartojantys labai daug šilumos (senos statybos, labai prastos šiluminės izoliacijos namai)