

Šildymo dienų skaičius: 31
 Vidutinė lauko oro temperatūra: 2.31 °C
 Dienolaisniai: 486.39
 Šilumos kaina su PVM: 0.08200

UAB "Rietavo komunalinis ūkis"

2021 Kovas

Pastatų grupės pagal šilumos suvartojimą	Namo aukštai	Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos kiekis				Apmokestinta šiluma šildymui gyventojams	Centralizuotai šildomų butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams (su PVM)	Mokėjimai už šilumą 1 m ² ploto šildymui (su PVM)	Šilumos suvartojimas 60 m ² ploto buto šildymui	Mokėjimai už šilumą 60 m ² ploto buto šildymui (su PVM)
					Iš viso	Karštam vandeniui ruošti	Karšto vandens temp. palaikymui	Patalpų šildymui							
					MWh	MWh	MWh	MWh							
Mažai	3	Plungės g. 16	16	1974	13.937	1.072	3.543	9.321	9.321	1378.90	6.7601	0.08200	0.55	405.61	33.26
	3	Vatušių g. 22	12	1979	8.381	1.691	1.356	5.334	5.334	739.50	7.2124	0.08200	0.59	432.75	35.49
	4	Daržų g. 22	6	1974	12.530	1.239	3.689	7.602	7.602	1052.09	7.2256	0.08200	0.59	433.54	35.55
	4	Vatušių g. 22A	24	1982	14.204	1.815	2.067	10.322	10.322	1428.24	7.2270	0.08200	0.59	433.62	35.56
	4	Daržų g. 32	24	1986	15.649	2.346	2.836	10.467	10.467	1410.64	7.4200	0.08200	0.61	445.20	36.51
	4	Daržų g. 30	23	1985	16.692	1.891	4.051	10.750	10.750	1419.35	7.5739	0.08200	0.62	454.44	37.26
	4	Daržų g. 26	22	1979	14.612	1.587	4.234	8.791	8.791	1055.78	8.3264	0.08200	0.68	499.58	40.97
	4	Daržų g. 34 1-12	12	1989	7.016	0.000	0.000	7.016	7.016	704.12	9.9642	0.08200	0.82	597.85	49.02
	4	Žemaitės g. 4	32	1968	19.205	2.196	1.759	15.251	15.251	1509.96	10.0999	0.08200	0.83	606.00	49.69
	3	Ramybės g. 15	9	1993	6.771	0.730	1.017	5.023	5.023	455.04	11.0394	0.08200	0.91	662.36	54.31
	4	Daržų g. 24	19	1976	16.197	1.288	3.175	11.735	11.735	1055.36	11.1193	0.08200	0.91	667.16	54.71
	2	Vatušių g. 24	8	1982	7.407	0.542	0.998	5.867	5.867	514.89	11.3945	0.08200	0.93	683.67	56.06
	3	Parko g. 1	19	1974	16.849	0.000	0.000	16.849	16.849	1385.63	12.1598	0.08200	1.00	729.59	59.83
	4	Daržų g. 34 13-24	12	1989	8.930	0.000	0.000	8.930	8.930	704.56	12.6746	0.08200	1.04	760.47	62.36
	4	Daržų g. 28	22	1982	13.396	0.000	0.000	13.396	13.396	1050.92	12.7469	0.08200	1.05	764.82	62.71
4	Žemaitės g. 3A	12	1990	9.125	0.000	0.000	9.125	9.125	711.44	12.8254	0.08200	1.05	769.52	63.10	
2	Žemaitės g. 7	10	1972	8.910	0.000	0.000	8.910	8.910	645.40	13.8054	0.08200	1.13	828.32	67.92	
Vidutiniškai	3	Parko g. 3	17	1976	25.852	1.224	4.366	20.262	20.262	1308.50	15.4849	0.08200	1.27	929.09	76.19
	4	Žemaitės g. 5A	12	1991	14.211	0.612	2.056	11.543	11.543	704.85	16.3771	0.08200	1.34	982.63	80.58
	2	Kulių g. 24	5	1972	3.898	0.000	0.000	3.898	3.898	236.17	16.5068	0.08200	1.35	990.41	81.21
	2	Kulių g. 26	4	1986	6.539	0.000	0.000	6.539	6.539	387.80	16.8623	0.08200	1.38	1011.74	82.96
	5	Plungės g. 20	25	1978	33.934	0.816	0.605	32.513	32.513	1902.06	17.0936	0.08200	1.40	1025.62	84.10
	2	Daržų g. 5	6	1989	8.370	0.408	2.066	5.896	5.896	316.73	18.6163	0.08200	1.53	1116.98	91.59
	3	Plungės g. 18	26	1961	21.928	1.113	0.566	20.249	20.249	994.31	20.3648	0.08200	1.67	1221.89	100.19
	3	Žalioji g. 23	11	1974	19.303	0.306	0.050	18.947	18.947	910.82	20.8021	0.08200	1.71	1248.13	102.35
	4	Kulių g. 1	8	1890	8.772	0.000	0.000	8.772	8.772	371.48	23.6150	0.08200	1.94	1416.90	116.19
	2	Daržų g. 7	3	1988	4.187	0.000	0.000	4.187	4.187	173.37	24.1524	0.08200	1.98	1449.14	118.83
Daug	4	Ivinskio g. 3	4	1978	5.100	0.000	0.000	5.100	5.100	161.46	31.5868	0.08200	2.59	1895.21	155.41
	2	Kulių g. 32-4	1	1988	2.138	0.051	0.402	1.685	1.685	48.42	34.7992	0.08200	2.85	2087.95	171.21
Labai daug	2	Birutės g. 4	4	1968	6.214	0.102	0.250	5.862	5.862	130.66	44.8634	0.08200	3.68	2691.80	220.73

- I. Daugiabučiai suvartojantys mažiausiai šilumos (naujos statybos, kokybiški namai)
- II. Daugiabučiai suvartojantys mažai arba vidutiniškai šilumos (naujos statybos ir kiti kažkiek taupantys šilumą namai)
- III. Daugiabučiai suvartojantys daug šilumos (senos statybos nerenovuoti namai)
- IV. Daugiabučiai suvartojantys labai daug šilumos (senos statybos, labai prastos šiluminės izoliacijos namai)