

Šildymo dienų skaičius: 31
 Vidutinė lauko oro temperatūra: 8.95 °C
 Dienolaipsniai 280.55
 Šilumos kaina su PVM: 0.08530

UAB "Rietavo komunalinis ūkis"

2021 Spalis

Pastatų grupės pagal šilumos suvartojimą	Namo aukštai	Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos kiekis				Apmokėstina šiluma šildymui gyventojams	Centralizuotai šildomų butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams (su PVM)	Mokėjimai už šilumą 1 m ² ploto šildymui (su PVM)	Šilumos suvartojimas 60 m ² ploto buto šildymui	Mokėjimai už šilumą 60 m ² ploto buto šildymui (su PVM)
					iš viso	Karštam vandeniui ruošti	Karšto vandens temp. palaikymui	Patalpų šildymui							
					MWh	MWh	MWh	MWh							
			vnt.	metai	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	m ²	kWh/m ²	Eur/kWh	Eur/m ²	kWh/mén	Eur/mén
Mažai	2	Vatušių g. 24	8	1982	3.004	0.393	0.992	1.620	1.620	514.89	3.1456	0.08530	0.27	188.73	16.10
	3	Vatušių g. 22	12	1979	5.260	1.538	1.240	2.482	2.482	739.50	3.3567	0.08530	0.29	201.40	17.18
	4	Daržų g. 24	19	1976	9.208	1.270	4.371	3.567	3.567	1055.36	3.3797	0.08530	0.29	202.78	17.30
	4	Daržų g. 32	24	1986	9.760	1.991	2.767	5.002	5.002	1410.64	3.5459	0.08530	0.30	212.75	18.15
	4	Daržų g. 30	23	1985	12.021	1.676	4.658	5.687	5.687	1419.35	4.0070	0.08530	0.34	240.42	20.51
	3	Ramybės g. 15	9	1993	4.103	0.746	1.478	1.878	1.878	455.04	4.1276	0.08530	0.35	247.65	21.12
	4	Daržų g. 26	22	1979	9.734	1.278	4.047	4.409	4.409	1055.78	4.1763	0.08530	0.36	250.58	21.37
	4	Daržų g. 34 1-12	12	1989	3.689	0.000	0.000	3.689	3.689	704.12	5.2392	0.08530	0.45	314.35	26.81
	4	Žemaitės g. 4	34	1968	11.894	1.908	1.655	8.332	8.332	1509.96	5.5178	0.08530	0.47	331.07	28.24
	2	Daržų g. 5	6	1989	3.965	0.204	1.996	1.765	1.765	316.73	5.5715	0.08530	0.48	334.29	28.51
	4	Žemaitės g. 3A	12	1990	4.377	0.000	0.000	4.377	4.377	711.44	6.1526	0.08530	0.52	369.16	31.49
	4	Daržų g. 28	22	1982	7.558	0.000	0.000	7.558	7.558	1050.92	7.1918	0.08530	0.61	431.51	36.81
	3	Parko g. 1	19	1974	9.980	0.000	0.000	9.980	9.980	1383.83	7.2119	0.08530	0.62	432.71	36.91
	4	Žemaitės g. 5A	12	1991	7.831	0.408	1.815	5.608	5.608	704.85	7.9560	0.08530	0.68	477.36	40.72
	2	Kulių g. 26	4	1986	3.113	0.000	0.000	3.113	3.113	388.06	8.0207	0.08530	0.68	481.24	41.05
	4	Daržų g. 34 13-24	12	1989	5.660	0.000	0.000	5.660	5.660	704.56	8.0334	0.08530	0.69	482.00	41.11
	2	Kulių g. 24	5	1972	2.682	0.000	0.000	2.682	2.682	316.92	8.4633	0.08530	0.72	507.80	43.32
	2	Žemaitės g. 7	10	1972	5.543	0.000	0.000	5.543	5.543	645.40	8.5885	0.08530	0.73	515.31	43.96
	5	Plungės g. 20	25	1978	17.998	1.326	-0.949	17.621	17.621	1887.47	9.3357	0.08530	0.80	560.14	47.78
	3	Parko g. 3	17	1976	17.506	0.816	2.650	14.040	14.040	1308.50	10.7295	0.08530	0.92	643.77	54.91
3	Plungės g. 18	26	1961	12.691	0.890	0.534	11.267	11.267	994.31	11.3316	0.08530	0.97	679.90	58.00	
3	Žalioji g. 23	11	1974	12.026	0.204	0.050	11.772	11.772	910.82	12.9246	0.08530	1.10	775.48	66.15	
4	Ivinskio g. 3	4	1978	2.279	0.000	0.000	2.279	2.279	161.46	14.1150	0.08530	1.20	846.90	72.24	
2	Daržų g. 7	3	1988	1.778	0.000	0.000	1.778	1.778	123.86	14.3573	0.08530	1.22	861.44	73.48	
2	Kulių g. 1	8	1890	5.509	0.000	0.000	5.509	5.509	371.48	14.8304	0.08530	1.27	889.82	75.90	
Vidutiniškai	2	Kulių g. 32-4	1	1988	1.147	0.000	0.177	0.970	0.970	48.42	20.0342	0.08530	1.71	1202.05	102.54
	2	Birutės g. 4	5	1968	2.958	0.204	0.015	2.739	2.739	130.66	20.9609	0.08530	1.79	1257.65	107.28
	2	Kulių g. 28-7	1	1986	1.798	0.204	0.571	1.023	1.023	47.06	21.7323	0.08530	1.85	1303.94	111.23

- I. Daugiabučiai suvartojantys mažiausiai šilumos (naujos statybos, kokybiški namai)
- II. Daugiabučiai suvartojantys mažai arba vidutiniškai šilumos (naujos statybos ir kiti kažkiek taupantys šilumą namai)
- III. Daugiabučiai suvartojantys daug šilumos (senos statybos nerenovuoti namai)
- IV. Daugiabučiai suvartojantys labai daug šilumos (senos statybos, labai prastos šiluminės izoliacijos namai)