

Šildymo dienų skaičius: 31
 Vidutinė lauko oro temperatūra: 0.59 °C
 Dienolapsniai: 539.71
 Šilumos kaina su PVM: 0.09276

UAB "Rietavo komunalinis ūkis"

2022 Sausis

Pastatų grupės pagal šilumos suvartojimą	Namo aukštai	Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos kiekis				Apmokestinta šiluma šildymui gyventojams	Centralizuotai šildomų butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams (su PVM)	Mokėjimai už šilumą 1 m ² ploto šildymui (su PVM)	Šilumos suvartojimas 60 m ² ploto buto šildymui	Mokėjimai už šilumą 60 m ² ploto buto šildymui (su PVM)
					Iš viso	Karštam vandeniui ruošti	Karšto vandens temp. palaikymui	Patalpų šildymui							
					vnt.	metai	MWh	MWh							
Mažai	3	Plungės g. 16	16	1974	15.645	1.091	2.472	12.082	12.082	1378.90	8.7618	0.09276	0.81	525.71	48.76
	4	Daržų g. 30	23	1985	19.283	1.715	4.658	12.910	12.910	1419.35	9.0960	0.09276	0.84	545.76	50.62
	4	Vatušių g. 22A	24	1982	16.909	1.642	1.816	13.451	13.451	1428.24	9.4177	0.09276	0.87	565.06	52.41
	4	Daržų g. 22	21	1974	14.787	1.164	3.390	10.233	10.233	1052.09	9.7265	0.09276	0.90	583.59	54.13
	4	Daržų g. 32	24	1986	18.786	2.086	2.767	13.933	13.933	1410.64	9.8771	0.09276	0.92	592.63	54.97
	4	Daržų g. 26	22	1979	16.464	1.365	4.047	11.052	11.052	1055.78	10.4678	0.09276	0.97	628.07	58.26
	3	Vatušių g. 22	12	1979	10.763	1.670	1.240	7.853	7.853	739.50	10.6189	0.09276	0.98	637.13	59.10
	4	Daržų g. 24	21	1974	17.310	0.904	4.371	12.035	12.035	1055.36	11.4035	0.09276	1.06	684.21	63.47
	4	Daržų g. 34 1-12	12	1989	8.052	0.000	0.000	8.052	8.052	704.12	11.4356	0.09276	1.06	686.13	63.65
	3	Ramybės g. 15	9	1993	7.567	0.791	1.478	5.297	5.297	455.04	11.6417	0.09276	1.08	698.50	64.79
	4	Žemaitės g. 4	34	1968	22.666	1.702	1.655	19.310	19.310	1509.96	12.7882	0.09276	1.19	767.29	71.17
	2	Vatušių g. 24	8	1982	8.082	0.378	0.992	6.712	6.712	514.89	13.0348	0.09276	1.21	782.09	72.55
	3	Parko g. 1	19	1974	18.826	0.000	0.000	18.826	18.826	1383.83	13.6043	0.09276	1.26	816.26	75.72
	4	Daržų g. 34 13-24	12	1989	9.887	0.000	0.000	9.887	9.887	704.56	14.0329	0.09276	1.30	841.97	78.10
Vidutiniškai	4	Daržų g. 28	22	1982	16.612	0.000	0.000	16.612	16.612	1050.92	15.8071	0.09276	1.47	948.43	87.98
	2	Žemaitės g. 7	10	1972	10.388	0.000	0.000	10.388	10.388	645.40	16.0954	0.09276	1.49	965.73	89.58
	5	Plungės g. 20	25	1978	31.375	1.275	-0.949	31.049	31.049	1887.47	16.4500	0.09276	1.53	987.00	91.55
	4	Žemaitės g. 3A	12	1990	12.254	0.000	0.000	12.254	12.254	711.44	17.2235	0.09276	1.60	1033.41	95.86
	3	Parko g. 3	17	1976	26.640	0.663	2.650	23.327	23.327	1308.50	17.8270	0.09276	1.65	1069.62	99.22
	2	Daržų g. 5	6	1989	8.202	0.357	1.996	5.849	5.849	316.73	18.4680	0.09276	1.71	1108.08	102.78
	4	Žemaitės g. 5A	12	1991	16.360	0.663	1.815	13.882	13.882	704.85	19.6946	0.09276	1.83	1181.68	109.61
	2	Kulių g. 24	5	1991	6.398	0.000	0.000	6.398	6.398	316.92	20.1893	0.09276	1.87	1211.36	112.36
	2	Daržų g. 7	3	1988	2.608	0.000	0.000	2.608	2.608	123.86	21.0528	0.09276	1.95	1263.17	117.17
	4	Ivinskio g. 3	4	1978	3.457	0.000	0.000	3.457	3.457	161.46	21.4109	0.09276	1.99	1284.65	119.16
Daug	3	Žalioji g. 23	11	1974	20.772	0.408	0.050	20.314	20.314	910.82	22.3030	0.09276	2.07	1338.18	124.13
	2	Kulių g. 26	4	1986	10.452	0.000	0.000	10.452	10.452	452.34	23.1061	0.09276	2.14	1386.36	128.60
	3	Plungės g. 18	26	1961	25.813	0.966	0.534	24.313	24.313	994.31	24.4523	0.09276	2.27	1467.14	136.09
Labai daug	2	Kulių g. 1	8	1890	10.255	0.000	0.000	10.255	10.255	371.48	27.6058	0.09276	2.56	1656.35	153.64
	2	Birutės g. 4	3	1968	4.453	0.153	0.015	4.285	4.285	130.66	32.7931	0.09276	3.04	1967.59	182.51
Labai daug	2	Kulių g. 28-7	1	1986	2.530	0.204	0.571	1.755	1.755	47.06	37.2975	0.09276	3.46	2237.85	207.58
	2	Kulių g. 32-4	1	1988	2.150	0.051	0.177	1.922	1.922	48.42	39.6852	0.09276	3.68	2381.11	220.87

- I. Daugiabučiai suvartojantys mažiausiai šilumos (naujos statybos, kokybiški namai)
- II. Daugiabučiai suvartojantys mažai arba vidutiniškai šilumos (naujos statybos ir kiti kažkiek taupantys šilumą namai)
- III. Daugiabučiai suvartojantys daug šilumos (senos statybos nerenovuoti namai)
- IV. Daugiabučiai suvartojantys labai daug šilumos (senos statybos, labai prastos šiluminės izoliacijos namai)