

Šildymo dienų skaičius: 31
 Vidutinė lauko oro temperatūra: 2.74 °C
 Dienolaipsniai 473.06
 Šilumos kaina be PVM: 0.12010

UAB "Rietavo komunalinis ūkis"

2023 Kovas

Pastatų grupės pagal šilumos suvartojimą	Namo aukštai	Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos kiekis				Apmokestinta šiluma šildymui gyventojams	Centralizuotai šildomų butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams (be PVM)	Mokėjimai už šilumą 1 m ² ploto šildymui (be PVM)	Šilumos suvartojimas 60 m ² ploto buto šildymui	Mokėjimai už šilumą 60 m ² ploto buto šildymui (be PVM)				
					Iš viso	Karštam vandeniui ruošti	Karšto vandens temp. palaikymui	Patalpų šildymui								MWh	MWh	MWh	MWh
Mažai	4	Vatušių g. 22A	24	1982	13.062	1.842	2.997	8.223	8.223	1428.24	5.7573	0.12010	0.69	345.44	41.49				
	5	Plungės g. 20	25	1978	15.125	1.410	1.999	11.717	11.717	2029.17	5.7741	0.12010	0.69	346.45	41.61				
	3	Plungės g. 16	16	1974	12.161	0.925	3.095	8.140	8.140	1378.90	5.9034	0.12010	0.71	354.20	42.54				
	4	Daržų g. 30	23	1985	15.920	1.477	4.805	9.639	9.639	1419.35	6.7910	0.12010	0.82	407.46	48.94				
	4	Parko g. 3	17	1976	14.543	1.192	3.585	9.766	9.766	1380.53	7.0740	0.12010	0.85	424.44	50.98				
	4	Daržų g. 32	24	1986	15.248	2.101	3.023	10.124	10.124	1410.64	7.1770	0.12010	0.86	430.62	51.72				
	3	Vatušių g. 22	12	1979	8.641	1.406	1.504	5.732	5.732	739.50	7.7508	0.12010	0.93	465.05	55.85				
	4	Daržų g. 22	6	1974	13.044	1.209	3.628	8.208	8.208	1052.09	7.8015	0.12010	0.94	468.09	56.22				
	4	Daržų g. 24	19	1976	13.989	1.410	3.890	8.688	8.688	1055.36	8.2327	0.12010	0.99	493.96	59.32				
	4	Daržų g. 26	22	1979	14.343	1.228	3.900	9.215	9.215	1055.78	8.7277	0.12010	1.05	523.66	62.89				
	2	Vatušių g. 24	8	1982	6.237	0.555	1.117	4.566	4.566	514.89	8.8673	0.12010	1.06	532.04	63.90				
	4	Daržų g. 34 1-12	12	1989	6.745	0.000	0.000	6.745	6.745	704.12	9.5793	0.12010	1.15	574.76	69.03				
	4	Žemaitės g. 4	32	1968	17.891	1.534	1.565	14.792	14.792	1509.96	9.7964	0.12010	1.18	587.78	70.59				
	3	Parko g. 1	19	1974	15.560	0.000	0.000	15.560	15.560	1383.83	11.2442	0.12010	1.35	674.65	81.03				
	4	Daržų g. 34 13-24	12	1989	8.621	0.000	0.000	8.621	8.621	704.56	12.2360	0.12010	1.47	734.16	88.17				
	4	Žemaitės g. 3A	12	1990	8.707	0.000	0.000	8.707	8.707	711.44	12.2387	0.12010	1.47	734.32	88.19				
	2	Žemaitės g. 7	10	1972	7.988	0.000	0.000	7.988	7.988	645.40	12.3768	0.12010	1.49	742.61	89.19				
	3	Ramybės g. 15	9	1993	7.460	0.795	1.020	5.645	5.645	455.04	12.4058	0.12010	1.49	744.35	89.40				
	2	Kulių g. 24	5	1972	5.106	0.000	0.000	5.106	5.106	388.86	13.1312	0.12010	1.58	787.87	94.62				
	4	Daržų g. 28	22	1982	14.573	0.000	0.000	14.573	14.573	1050.92	13.8669	0.12010	1.67	832.01	99.92				
4	Kulių g. 1	8	1890	6.513	0.000	0.000	6.513	6.513	440.66	14.7796	0.12010	1.78	886.78	106.50					
Vidutiniškai	4	Žemaitės g. 5A	12	1991	14.810	0.408	2.429	11.973	11.973	704.85	16.9865	0.12010	2.04	1019.19	122.40				
	2	Daržų g. 5	6	1989	7.854	0.510	1.801	5.543	5.543	316.73	17.4992	0.12010	2.10	1049.95	126.10				
	4	Ivinskio g. 3	4	1978	3.255	0.000	0.000	3.255	3.255	161.46	20.1567	0.12010	2.42	1209.40	145.25				
	2	Kulių g. 26	4	1986	7.920	0.000	0.000	7.920	7.920	387.80	20.4221	0.12010	2.45	1225.33	147.16				
	3	Plungės g. 18	26	1961	23.170	1.130	0.498	21.542	21.542	994.31	21.6649	0.12010	2.60	1299.89	156.12				
	3	Žalioji g. 23	11	1974	23.411	0.612	0.090	22.709	22.709	910.82	24.9325	0.12010	2.99	1495.95	179.66				
Daug	2	Daržų g. 7	3	1988	3.235	0.000	0.000	3.235	3.235	123.86	26.1142	0.12010	3.14	1566.85	188.18				
	2	Kulių g. 28-7	1	1986	2.118	0.204	0.642	1.273	1.273	47.06	27.0423	0.12010	3.25	1622.54	194.87				
	2	Kulių g. 32-4	1	1988	1.689	0.051	0.195	1.443	1.443	48.42	29.7956	0.12010	3.58	1787.73	214.71				
	2	Birutės g. 4	4	1968	4.617	0.204	-0.007	4.420	4.420	130.66	33.8316	0.12010	4.06	2029.90	243.79				

- I. Daugiabučiai suvartojantys mažiausiai šilumos (naujos statybos, kokybiški namai)
- II. Daugiabučiai suvartojantys mažai arba vidutiniškai šilumos (naujos statybos ir kiti kažkiek taupantys šilumą namai)
- III. Daugiabučiai suvartojantys daug šilumos (senos statybos nerenovuoti namai)
- IV. Daugiabučiai suvartojantys labai daug šilumos (senos statybos, labai prastos šiluminės izoliacijos namai)