

## **Apie šalto ir karšto vandens apskaitos prietaisų eksploatavimą**

Pagal savininko patalpose sumontuotus šalto ir karšto vandens skaitiklius yra atsiskaitoma už geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bei suvartotą karštą vandenį, todėl jie yra priskiriami teisinės metrologijos objektui. Skaitiklių tinkamumą naudojimui reglamentuoja LR metrologijos įstatymas bei poįstatyminiai aktai. Pagal nustatytus reikalavimus kas 6 metai skaitikliai privalo būti metrologiškai patikrinami. Patikrą gali atlikti tik atitinkamus pažymėjimus turinčios laboratorijos. Vežant patikrai skaitiklis išimamas ir į jo vietą dedamas jau metrologiškai patikrintas skaitiklis.

Keičiant skaitiklius, bendrovės darbuotojų klausiama, kodėl į išimtų patikrai skaitiklių vietą dedami nebe nauji, o naudoti skaitikliai. Gal būt, manoma, kad naudoti skaitikliai yra ne tokie tinkami apskaitai, kaip nauji. Patikiname visus vartotojus, kad ir naudoti vandens apskaitos prietaisai yra tokie pat kokybiški. Patikrai nuvežtiems naudotiems skaitikliams laboratorijoje atliekamos sudėtingos tikrinimo procedūros ir tik atitikus visus keliamus reikalavimus, jie pripažįstami tinkamais tolesnei eksploatacijai. Atliktą patikrą, o tuo pačiu ir prietaiso tinkamumą naudojimui, liudija ant apskaitos prietaisų dedami specialūs LR metrologijos tarnybos nustatyti ženkliniai: naujiems prietaisams – pirminės patikros ženkliniai, naudotiems prietaisams – periodinės patikros ženkliniai. Šie ženkliniai yra patvirtinti LR metrologijos tarnybos.

Vartotojai, matydami ant šalto geriamojo vandens ir karšto vandens apskaitos prietaiso, pagal kurį atsiskaito už suteiktas paslaugas, minėtus ženklus, gali būti užtikrinti, kad šalto ir karšto vandens suvartojimas apskaičiuojamas teisėtai ir teisingai. Naudoti skaitikliai eksploatuojami, siekiant sutaupyti lėšų, o tuo pačiu gyventojams reikia mokėti mažesnę pardavimo kainą. Analogiškai naudoti skaitikliai yra eksploatuojami visuose Lietuvos miestuose.

Pakeitus (įrengus) šalto geriamojo vandens apskaitos prietaisus, UAB „Rietavo komunalinis ūkis“ jų sumontavimo atitinkamas vietas plombuoja specialiomis vienkartinėmis plombomis. Tai yra naudinga abiems pusėms – tiek mūsų įmonei, tiek vartotojui. Plombos užtikrina, kad apskaitos prietaisai jų naudojimo metu nebuvo išimti ar pažeisti ir teikiamos paslaugos apskaitomos teisingai. Skaitiklių plombos yra griežtai kontroliuojamos, periodiškai tikrinamos. Vartotojai negali jų nuplėšti nesuderinę su mūsų įmone. Tai yra reglamentuojama ir atitinkamais teisės aktais. Deja, neretai pasitaiko, kai vartotojai plombas savavališkai nuplėšia ir tik po to kreipiasi į mūsų įmonę. Dauguma tokių atvejų nebūna piktybiški ir padaromi remontuojant vidaus vamzdinius. Kaip bebūtų, tai yra pažeidimas ir pagal LR aplinkos ministerijos patvirtintas „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklės“ laikoma, kad nuplėšus apskaitos prietaisų plombas, vartotojas yra savavališkai prisijungęs prie geriamojo vandens infrastruktūros. Dėl to vartotojui gali būti taikomos atitinkamos sankcijos: administracinė nuobauda (pagal LR Administracinių teisės pažeidimų kodekso 99-9 str.), o geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų suvartojimas skaičiuojamas vadovaujantis Aplinkos ministro įsakymu patvirtintomis „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklės“.

Atkreipiame ypatingą visų vartotojų dėmesį į tai, kad esant poreikiui laikinai nuplėšti šalto geriamojo ir karšto vandens apskaitos prietaisų sumontavimo plombas, prieš tai būtina informuoti UAB „Rietavo komunalinis ūkis“ abonentų skyrių (tel. 68424; 68122). Plombą leidžiama nuplėšti tik telefonu suderinus su bendrovės atstovu arba pastarajam atvykus pas vartotoją. Būna, kad skaitikliai butuose mechaniškai pažeidžiami atliekant buto remonto darbus, tuos darbus atliekančių

asmenų, todėl buto savininkas apie sugadintą skaitiklį gali ir nežinoti. Prašome buto savininkų informuoti jų bute remonto darbus atliekančius asmenys, kad jie nepažeistų skaitiklių ir po atliktų remonto darbų įsitikinti, kad skaitikliai nėra mechaniškai pažeisti, nepažeistos plombos.

Vartotojai, pastebėję skaitiklio gedimą, pažeistas tiekėjo ar gamyklos gamintojos plombas ar kitaip mechaniškai pažeistą skaitiklį, turi nedelsiant pranešti tiekėjui aukščiau nurodytais telefonais.

Skaitiklio gedimai ar jo eksploataavimo sąlygų pažeidimais laikoma:

- mechaninis skaitiklio korpuso pažeidimas;
- suskilęs skaitiklio stiklas (gaubtas);
- pastebėtas rasojimas skaitiklio viduje (kai nebesimato skaičiai);
- neveikia skaitiklio skaičiavimo mechanizmas;
- neveikia skaitiklio skaičiavimo mechanizmas leidžiant vandenį silpna srove;
- stringa skaitiklio skaičiavimo mechanizmas;
- pažeistas skaitiklio skaičiavimo mechanizmo (korpuso) apsauginis žiedas;
- skaitiklis nenuplombuotas, bet demontuotas su vamzdžių atkarpomis;
- pažeista skaitiklio gamyklos gamintojos plomba;
- pažeista karšto vandens tiekėjo plomba ar plombavimo vieta.

Vartotojui suabejojus jo patalpose įrengto šalto ar karšto vandens skaitiklio rodmenų tikslumu, UAB „Rietavo komunalinis ūkis“ skaitiklį pakeis kitu ir atliks nuimto skaitiklio metrologinę patikrą. Esant neigiamoms metrologinės patikros išvadoms, vartotojo patalpose sunaudoti ir jo deklaruoti šalto ir karšto vandens kiekiai bus perskaičiuojami atsižvelgiant į skaitiklio gedimo terminus, o esant teigiamoms metrologinės patikros išvadoms, vartotojas privalės apmokėti tiekėjui skaitiklio metrologinės patikros, montavimo darbų, plombavimo išlaidas.

UAB „Rietavo komunalinis ūkis“ administracija